

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino	Data	Valore
				Valore predefinito		
Serbatoio						
5.2	[6-0A]	Setpoint comfort	R/W	30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C		
5.3	[6-0B]	Setpoint economico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Modo riscaldamento	R/W	0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.		
Disinfezione						
5.7.1	[2-01]	Attivazione	R/W	0: No 1: Si		
5.7.2	[2-00]	Funz. Giorno	R/W	0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica		
5.7.3	[2-02]	Ora inizio	R/W	0~23 hour, gradino: 1 hour 1		
5.7.4	[2-03]	Setpoint serbatoio	R/W	55~max(55, 6-0E)~75°C, gradino: 1°C 70°C		
5.7.5	[2-04]	Durata	R/W	5~60 min, gradino: 5 min 10 min		
Serbatoio						
5.8	[6-0E]	Massimo	R/W	40~75°C, gradino: 1°C 75°C		
5.9	[6-00]	Isteresi	R/W	2~20°C, gradino: 1°C 6°C		
5.A	[6-08]	Isteresi	R/W	2~20°C, gradino: 1°C 10°C		
5.B		Modo setpoint	R/W	0: Punto fisso 1: Dip. da meteo		
Curva climatica						
5.C	[0-0B]	Impostazione valore di temperatura dell'acqua con temperatura ambiente alta, per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 43°C		
5.C	[0-0C]	Impostazione valore di temperatura dell'acqua con temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C		
5.C	[0-0D]	Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C 25°C		
5.C	[0-0E]	Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	-40~5°C, gradino: 1°C -15°C		
Serbatoio						
5.D	[6-01]	Margine	R/W	0~10°C, gradino: 1°C 2°C		
5.F	[A-00]	Priorità programmazione	R/W	0: ACS 1: Aria condizionata		
5.G	[A-01]	Modo funz.	R/W	0: Efficiente 1: Rapido		
5.H	[8-03]	Timer del modo rapido	R/W	Turbo: 10 min Normale: 20 min Economico: 30 min		
Impostazioni utente						
Silenzioso						
7.4.1		Modo	R/W	0: DISATTIVATO 1: Manuale 2: Automatico		
7.4.3		Livello	R/W	0: Silenzioso 1: Più silenzioso 2: Assolutamente silenzioso		
Impostazioni installatore						
Procedura guidata di configurazione						
Sistema						
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Acqua calda sanitaria	R/O	Integrata		
9.1.3.4	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico		
9.1.3.7	[6-02]	Capacità surriscaldatore	R/W	0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1,2kW		
Serbatoio						
9.1.B.1	[6-0D]	Modo riscaldamento	R/W	0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.		
9.1.B.2	[6-0A]	Setpoint comfort	R/W	30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Setpoint economico	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento	R/W	2~20°C, gradino: 1°C 10°C		
Surriscaldatore						
9.4.1	[6-02]	Capacità	R/W	0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1,2kW		
9.4.3	[8-03]	Timer del modo rapido	R/W	5~95 min, gradino: 5 min 20 min		
9.4.4	[4-03]	Funzionamento	R/W	0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato		
Emergenza						
9.5.1	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico		
Controllo consumo elettrico						

Tabella delle impostazioni in loco					Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione		Range, gradino Valore predefinito	Data	Valore
9.9.1	[4-08]	Controllo consumo elettrico	R/W	0: Nessuna limitazione 1: Continuo		
9.9.2	[4-09]	Modo setp.	R/W	0: Corrente 1: Potenza		
9.9.3	[5-05]	Limite	R/W	12~50 A, gradino: 1 A 12 A		
9.9.8	[5-09]	Limite	R/W	3~20 kW, gradino: 0,5 kW 3 kW		
9.9.D	[4-01]	Priorità riscaldatore	R/O	0: Nessuno 1: SURRISCALDATORE 2: Risc. Ris.		
└ Sensori						
9.B.3	[1-0A]	Tempo elaboraz. media	R/W	0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
Impostazioni installatore						
9.E	[3-00]	Riavvio automatico	R/W	0: No 1: Si		
9.F	[E-08]	Funz. risp. energ.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato		
9.G		Disattiva protezioni	R/W	0: No 1: Si		
└ Panoramica delle impostazioni in loco						
9.I	[0-0B]	Impostazione valore di temperatura dell'acqua con temperatura ambiente alta, per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 43°C		
9.I	[0-0C]	Impostazione valore di temperatura dell'acqua con temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C		
9.I	[0-0D]	Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	10~25°C, gradino: 1°C 25°C		
9.I	[0-0E]	Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria.	R/W	-40~5°C, gradino: 1°C -15°C		
9.I	[1-0A]	Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna?	R/W	0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore		
9.I	[2-00]	Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione?	R/W	0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica		
9.I	[2-01]	Deve essere eseguita la funzione disinfezione?	R/W	0: No 1: Si		
9.I	[2-02]	Quando deve iniziare la funzione disinfezione?	R/W	0~23 hour, gradino: 1 hour 1		
9.I	[2-03]	Qual è la temperatura target di disinfezione?	R/W	55~max(55, 6-0E), gradino: 1°C 70°C		
9.I	[2-04]	Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio?	R/W	5~60 min, gradino: 5 min 10 min		
9.I	[3-00]	Il riavvio dell'unità è consentito?	R/W	0: No 1: Si		
9.I	[4-01]	Quale riscaldatore elettrico ha la priorità?	R/O	0: Nessuno 1: SURRISCALDATORE 2: Risc. Ris.		
9.I	[4-03]	Autorizzazione al funzionamento del surriscaldatore.	R/W	0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato		
9.I	[4-06]	Emergenza	R/W	0: Manuale 1: Automatico		
9.I	[4-08]	Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema?	R/W	0: Nessuna limitazione 1: Continuo		
9.I	[4-09]	Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto?	R/W	0: Corrente 1: Potenza		
9.I	[5-05]	Qual è il limite richiesto per ID1?	R/W	12~50 A, gradino: 1 A 12 A		
9.I	[5-09]	Qual è il limite richiesto per ID1?	R/W	3~20 kW, gradino: 0,5 kW 3 kW		
9.I	[6-00]	Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore.	R/W	2~20°C, gradino: 1°C 6°C		
9.I	[6-01]	Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore.	R/W	0~10°C, gradino: 1°C 2°C		
9.I	[6-02]	Qual è la capacità del surriscaldatore?	R/W	0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1.2kW		
9.I	[6-08]	Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.?	R/W	2~20°C, gradino: 1°C 10°C		
9.I	[6-0A]	Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata?	R/W	30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C		
9.I	[6-0B]	Qual è la temperatura eco conservazione desiderata?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Qual è il modo setpoint desiderato in ACS?	R/W	0: Solo r. pr./mant 1: R. pr./mant+pr. 2: Solo programm.		
9.I	[6-0E]	Qual è il setpoint temperatura ACS massimo?	R/W	40~75°C, gradino: 1°C 75°C		
9.I	[7-00]	Temperatura superamento temporaneo surriscaldatore acqua calda sanitaria.	R/W	0~4°C, gradino: 1°C 0°C		
9.I	[7-01]	Isteresi surriscaldatore acqua calda sanitaria.	R/W	2~40°C, gradino: 1°C 2°C		
9.I	[8-03]	Timer di ritardo del surriscaldatore (o timer con modalità rapida)	R/W	5~95 min, gradino: 5 min 20 min		

Tabella delle impostazioni in loco				Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito	
Navigazione	Codice campo	Nome impostazione	Range, gradino	Data	Valore
			Valore predefinito		
9.I	[A-00]	Quale funzionamento dell'unità interna è reso prioritario dall'unità esterna?	R/W	0: ACS 1: Aria condizionata	
9.I	[A-01]	Quale modalità di funzionamento si usa per la produzione di acqua calda sanitaria?	R/W	0: Efficiente 1: Rapido	
9.I	[A-02]	--		1	
9.I	[A-03]	--		0	
9.I	[A-04]	--		0	
9.I	[B-00]	--		0	
9.I	[B-01]	--		0	
9.I	[B-02]	--		0	
9.I	[B-03]	--		0	
9.I	[B-04]	--		0	
9.I	[E-00]	Che tipo di unità è installata?	R/O	0-5 4: DHWHP	
9.I	[E-01]	Che tipo di compressore è installato?	R/O	0	
9.I	[E-02]	Di che tipo è il software dell'unità interna?	R/O	1: Solo riscald.	
9.I	[E-04]	La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.?	R/O	0: No 1: Sì	
9.I	[E-05]	Il sistema può scaldare ACS?	R/W	0: No 1: Sì	
9.I	[E-06]	È installato un serbatoio ACS nel sistema?	R/O	0: No 1: Sì	
9.I	[E-07]	Che tipo di serbatoio ACS è installato?	R/O	0-8 0: EKHW, piccolo volume 1: Integrata 2: Serbatoio con surriscaldatore 3: EKHW, grande volume 5: EKHP 7: Serbatoio di terze parti, serpentina piccola 8: Serbatoio di terze parti, serpentina grande	
9.I	[E-08]	Funzione risparmio energetico per l'unità esterna.	R/W	0: Disabilitato 1: Abilitato	
9.I	[F-0A]	--		0	